

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 80170

del 25-05-2016

Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Oggetto: Impianto depurativo di Faeto 1 (FG) Acquisto in emergenza N°01 inverter comando pompa n°2 alla stazione di equalizzazione, cablaggio e montaggio. CODICE INTERVENTO: AGDFG0040
Impianto	Impianto depurativo di Faeto 2 (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 26-02 2016 presso la stazione di equalizzazione dell'impianto depurativo di Faeto 2 si è verificato l'avaria all'inverter comando pompa n°2 alla stazione di equalizzazione. A seguito di verifiche effettuate dalle nostre squadre di manutenzione il ripristino delle apparecchiature risulta vano ed antieconomico, per eccessiva vetustà delle componenti e per la limitata vita residua utile delle apparecchiature stesse a seguito delle riparazioni. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto e posa in opera di n° 1 inverter comando pompa equalizzazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.




Pagina 1 di 3

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- Sostituire apparecchiature fuori servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/02/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 Antonio Princigalli
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di Faeto 2i (FG) Acquisto in emergenza N°01 inverter comando pompa n°2 equalizzazione. Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di Faeto 2 nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. Smontaggio apparecchiature esistenti da sostituire e Installazione dell'apparecchiatura sopradescritta, effettuato da personale qualificato. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco Vs. impianto di depurazione di Faeto 2 (FG): Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: Rg. Antonio Princigalli - fax 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica CEL sas - FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Sostituzione di apparecchiatura con caratteristiche idonee alle condizioni di esercizio e stesse potenzialità di quelle attualmente installate al fine di preservare i collegamenti idraulici
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.096,23 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 1.096,23 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°44 del 26/02/2016 della ditta CEL sas - FOGGIA
Allegati	- Preventivo della ditta CEL Sas – FOGGIA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Rag. Antonio Princigalli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager U.T. (alla data dell'11.05.2016)**

Ing. Girolamo Vitucci

