



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/11/2019 - 0087831



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto Depurativo di San Ferdinando di Puglia - Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di ossidazione, sedimentazione e dissabbiatura.
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria improvvisa alla stazione di ossidazione, sedimentazione a causa di vistose perdite alla linea di insufflaggio aria.
Motivi dell'emergenza	L'avaria potrebbe non assicurare non assicurare l'efficienza della fase di ossidazione che, attraverso l'insufflaggio di aria, permette di degradare la sostanza organica. Tuttavia la fase di trattamento è garantita dal secondo bacino esistente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza la stazione di trattamento, provvedendo a mettere fuori esercizio il bacino e successiva richiesta d'intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuove tubazioni con DN 200, 100 in acciaio al carbonio comprensiva di curve, flange, riduzioni, ecc.; di tubazioni con DN 100 e DN 80 in acciaio inox AISI 304 comprensiva di curve, flange, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	Simeone S.p.A. con sede legale in Poggio Imperiale (FG) alla Piazza Imperiale n. 25.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria, di comprovata affidabilità, si è resa prontamente disponibile ad eseguire l'intervento agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto n. 2000014032 del 29/03/2018, che risulta esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo al netto del ribasso contrattuale: € 26.362,71 (Ventiseimilatrecentosessantadue/71) + IVA



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto del carattere d'urgenza dell'intervento e dei prezzi applicati.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 23.08.2019
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile

**Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza:

Il Dirigente

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci