

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 28/10/2019 - 0085375



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20191023 ISI Ingarano – Apricena (FG) : Lavori in somma urgenza per il ripristino della tubazione DN 200 e marmitta di scarico motopompa Isotta Fraschini
STO	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	In data 14 Ottobre 2019 sono stati effettuati i collaudi alla motopompa Isotta Fraschini oggetto di manutenzione straordinaria a servizio ISI Ingarano, in sede di collaudo si riscontrava la rottura in più punti della tubazione e marmitta di scarico.
Motivi dell'emergenza	Lavori finalizzati al fine del corretto funzionamento e salva guardia del gruppo termico motopompa Isotta Fraschini
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni via breve del 14 Ottobre u.s. del sig. Francavilla personale sq. Elettr. S. Severo competente di zona.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di ripristino della tubazione DN 200 e marmitta di scarico motopompa Isotta Fraschini.
Denominazione della Ditta affidataria	HR Costruzioni – S.S. 673 Km. 14+00 – FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.167,87 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 15%
Allegati	Offerta Economica del 18.10.2019 ditta HR Costruzioni Pubbliche srl - FOGGIA




acquedotto
pugliese
l'acqua. bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area



Si valida: Il Dirigente