

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 26/04/2016 - 0046152



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli Riparazione di due elettropompe del fango di ricircolo ed interventi sull'impianto elettrico	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Guasto delle pompe di ricircolo e di componenti elettrici	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/12/2015	Responsabile di Gestione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Utilizzo pompe di riserva	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione delle pompe in officina con sostituzione del kit di manutenzione - Interventi in campo su cavi e cassette elettriche.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e pronta ad intervenire su chiamata	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	3.304,62 + IVA





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza, ed inoltre deriva dall'applicazione del ribasso del 40,00% sul listino dei ricambi.		
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 474 del 30/12/2015	
Allegati	Consuntivo ditta Sanvito n. 474 del 30/01/2015		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa