


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 12/05/2016 - 0053089



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di: Alberobello Revisione della centrifuga FP600 RS m. 07164/2004
Impianto di depurazione	Alberobello
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Guasto della centrifuga e componenti del quadro elettrico
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/10/2015 Responsabile di Gestione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Utilizzo centrifuga di riserva
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di ricambi (anelli di tenuta, cinghia, cuscinetti, olio etc.)
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi MAIP S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa madre della centrifuga
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.729,16 + IVA



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Listino ricambi e manodopera Pieralisi
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) - Tek.Metal	Consuntivi 09/12/2015
Allegati	Documenti come sopra

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa