



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 26/04/2016 - 0046401



Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Santeramo in Colle Riparazione di un pompa del sollevamento iniziale finale
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Guasto della pompa
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/10/2015 Responsabile di Gestione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Utilizzo di pompa di riserva
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione in officina per sostituzione cuscinetti, tenute, riavvolgimento motore e lavori accessori
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e pronta ad intervenire su chiamata
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.187,98 + IVA Electra Service S.r.l.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza - Sconto 30-40% sul listino ricambi
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) - Tek.Metal	Consuntivo Preventivo 1500158 del 08/10/2015
Allegati	Documento come sopra

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. chim. Luca Picciallo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa