

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Direzione Servizi Centrali  
Procurement e Tecnici  
SEDE

Acquedotto Pugliese  
I - 26/04/2016 - 0046356



Direzione Tutela Giuridica e Compliance  
Area Internal Auditing & Risk Management  
SEDE

Direzione Operativa  
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)  
Area Coordinamento Gestione Impianti  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle Installazione di una soffiante provvisoria a servizio della stazione di ossidazione	
<b>Impianto di depurazione</b>	Gioia del Colle	
<b>Area</b>	Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Guasto delle soffianti titolari a servizio della stazione di ossidazione	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	23/10/2015	Responsabile di Gestione e Manutenzione
<b>Primi interventi adottati</b>	Utilizzo di soffiante di riserva	
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Installazione di soffiante di riserva prelevata dall'impianto di depurazione di Corato, con realizzazione di tubazione di mandata e di linea elettrica in tubo corrugato, da utilizzare fino alla fornitura dei nuovi soffiatori per le soffianti titolari	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Tek.Metal S.r.l. per la tubazione ed Electra Service per l'impianto elettrico	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditte specializzate e pronte ad intervenire su chiamata	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€	2.200,00 + IVA Tek.Metal - Tubazione
	€	890,00 + IVA Electra Service - Linea elettrica

*[Handwritten signatures and marks]*



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
**Art. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) - Tek.Metal	Consuntivo	n. 169/15 fm del 10/11/2015
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) - Electra Service	Fattura	n. FVC 897 del 30/11/2015
Allegati	Documenti come sopra	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Per. chim. Luca Picciallo

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT  
Dott.ssa Francesca Portincasa