

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 26/04/2016 - 0046307



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle Riparazione della griglia elettromeccanica
Impianto di depurazione	Gioia del Colle
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della griglia per cedimento del telaio della stessa
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/11/2015 Responsabile di Gestione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Utilizzo della griglia a pulizia manuale
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione della griglia elettromeccanica mediante saldatura di profilati in carpenteria metallica
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e pronta ad intervenire su chiamata
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.564,00 + IVA

Handwritten signature and initials



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 187/15 fm del 24/11/2015
Allegati	Consuntivo ditta Tek.Metal n. 187/15 fm del 24/11/2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. chim. Luca Picciallo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa