



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/08/2016 - 0087052



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino compattatore griglia della stazione di grigliatura .
Impianto	Impianto di depurazione di San Giorgio Ionico.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del compattatore della griglia della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del compattatore in questione non consente di compattare dal processo depurativo i materiali solidi grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione potrebbe provocare la fuoriuscita del materiale grigliato dai contenitori adibiti alla raccolta.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della macchina per estrazione cilindro usurato, scordonatura culatta e rifacimento saldatura a tenuta, rimontaggio del tutto con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 520,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 16PR088 del 12/07/2016



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo sopra indicato
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri




Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone



Pagina 2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cignelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA. 00347100721, REA C.G.I.A. di Bari n. 414092

