

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 14/06/2016 - 0064505



A


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della stazione di disidratazione fanghi a causa della rottura di una coclea di estrazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la disidratazione e lo smaltimento dei fanghi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/03/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e trasporto della coclea presso officina, sostituzione tubo inox, realizzazione ed inserimento "anima" nella vite senza fine, sostituzione supporti e virola, trasporto in impianto e montaggio.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.279,00 (duemiladuecentosettantanove/00)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 09/16 del 21/03/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Ing. Girolamo Vitucci