

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 17/03/2016 - 0029271



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici ed Internazionali
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto depurativo di Mola di Bari. Messa in sicurezza del digestore anaerobico primario.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Mola di Bari
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Riscontrata una perdita sulla tubazione dei fanghi di ricircolo della stazione di riscaldamento fanghi al digestore anaerobico primario.
Motivi dell'emergenza	L'intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza della stazione digestione anaerobica.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio riscontrati dal RCM Maraglino Giovanni
Primi interventi adottati	Richiesta di immediato intervento alla ditta Mangini per la messa in sicurezza del comparto biogas e contestuale vuotatura e messa in sicurezza del digestore anaerobico primario a mezzo autoespurgo.
Termini di consegna	Intervento eseguito già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura a mezzo autoespurgo e messa in sicurezza digestore con apertura passo d'uomo, modifiche alla tubazione linea gas, modifica collegamenti elettrici finecorsa gasometro per automazione torcia, smontaggio bruciatore caldaia e impianto di ricircolo acqua, scollegamento linea elettrica.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini Via F. Tateo 70017 Putignano (Ba) Modugno ecologia Via L. Galvani n.62 70032 Bitonto (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e disponibili ad intervenire prontamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Vuotatura a mezzo autoespurgo: € 4.890,00 Messa in sicurezza: € 1.850,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza, allineato con il mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte a consuntivo ditta Impiantistica Mangini Consuntivo ditta Modugno Ecologia
Allegati	Documenti sopra elencati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ing. Maraglino Giovanni


Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

