

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 79137

del 21.07.16

Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRT/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di ORTANOVA (FG) Acquisto in emergenza N °1 serbatoio di contenimento dell'ipoclorito di sodio da 5.000 litri. CODICE INTERVENTO: AGDFG0064
Impianto	Impianto depurativo di ORTA NOVA (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 18/07/2016 presso la stazione di disinfezione dell'impianto depurativo di Ortanova si è verificato l'avaria del serbatoio di contenimento del cloro con lesione del serbatoio. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto Acquisto in emergenza N1 ° serbatoio di contenimento del cloro da 5000 l.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/07/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 Antonio Principalli
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di ORTANOVA (FG) Acquisto in emergenza N °1 serbatoio di contenimento dell'ipoclorito di sodio da 5.000 litri. Caratteristiche e dimensioni: Serbatoio cilindrico verticale in polietilene trasparente ad alta densità anti UV della capacità di l 5000; bocca di carico a sfiato e scala graduata esterna; coperchio a vite; versione specifica per contenimento prodotti con peso specifico fino a 1,6 dimensioni 1580 mm Ø 2820 h Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Ortanova nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di Ortanova: Ulteriori Precisazioni: - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: Rag. Antonio Principalli - fax 080 2344611.
---	---

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	ETATRON DS SpA - Via Dei Ranuncoli 53 – 00134 ROMA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.670,00 + 700 (trasporto) + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.551,00 + 700 = 3.251,00 + I.V.A. 22% (applicato SCONTO 50+10%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°91 del 13/07/2016 della ETATRON DS SpA - Via Dei Ranuncoli 53 – 00134 ROMA)
Allegati	- Preventivo della ditta ETATRON DS SpA - Via Dei Ranuncoli 53 – 00134 ROMA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora

