



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

**AL DIRETTORE SERVIZI CENTRALI
PROCUREMENT E TECNICI**

All' Unità Internal Auditing

Oggetto	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DI PRECISIONE SALA CED AQP MODUGNO		
Impianto	CENTRO ELABORAZIONE DATI AQP MODUGNO		
Ubicazione	MAGAZZINO CENTRALE AQP DI MODUGNO		
Descrizione del disservizio	UNA MACCHINA DI CONDIZIONAMENTO FERMA (AVARIA MOTORE VENTILATORE CONDENSATORE REMOTO)		
Motivi dell'emergenza	NECESSITA RIPRISTINARE CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CONDIZIONATORE PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO SALA CED		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/06/2016 PER MEZZO CHIAMATA TELEFONICA DISSERVIZIO COMUNICATO RESPONSABILE SISTEMI, NETWORKING E SICUREZZA ALBERTO ANTONACCI		
Primi interventi adottati	INTERVENTO EFFETTUATO (H 9,30) DALLA DITTA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IN SEGUITO h 12,30 DALL' ASSISTENZA TECNICA EMICON DITTA CARUSO V.ZO & C. S.N.C. RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CON ESCLUSIONE DI QUELLO GUASTO		
Termini di consegna	IN GIORNATA SI E' SOSTITUITO VENTILATORE CONDENSANTE ESTERNO RIPRISTINO FUNZIONAMENTO RISCONTRATA AVARIA REGOLATORE DI CONDENSAZIONE CHIUSURA INTERVENTO PREVISTA PER IL 30/06/2016		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	SOSTITUZIONE VENTILATORE	CONDENSATORE	REMOTO,
Denominazione della Ditta affidataria	CARUSO V.ZO & C. S.N.C.		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ASSISTENZA TECNICA EMICON		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.610,00		
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€. 1.600,00		
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	OFFERTA DEL 25 GIUGNO 2016		
Allegati	RAPPORTO DI INTERVENTO N. 6/16 DEL 24/06/2016 OFFERTA ECONOMICA		



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti ORDINE SAP DA ATTIVARE	X	
-----------------	--	-------------------------------------	---	--

Bari 27/06/2016

Il Richiedente

Rocco Macina Leone



Si autorizza: Il Responsabile dell'Area

Vincenzo Salinaro

