



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/12/2019 - 0097127



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/01/2014	Luca Picciallo Ing. Elena Bergamasco
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: N.1 SENSORE DI VIBRAZIONE N.2 PULSANTIERE ELETTROMECCANICHE N.1 REGOLATORE PMQ2 N.1 SCHEDA DI INTERFACCIA PER SEQUOIA CON PROTOCOLLO CAN OPEN Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.830,75	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 15/01/2014
Allegati	consuntivo	del 15/01/2014

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	---------------------

Il Richiedente

Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci