



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 06/12/2019 - 0097129



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Manutenzione ordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, atteso che la macchina è unica.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/10/2013	Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione ordinaria dell'intera centrifuga e fornitura e posa in opera di: N.1 SENSORE DI VIBRAZIONE SETAC 485 N.3 SCHEDE DI INTERFACCIA CON PROT. CAN OPEN' N.1 IC 200 ESPANS. 16IN 12 OUT RELE' Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.307,45	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivi	del 16.01.2014, del 12.11.2013, del 11.11.2013, del 08.11.2013
Allegati	consuntivi	del 16.01.2014, del 12.11.2013, del 11.11.2013, del 08.11.2013

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vucchi