



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 19245

del 21-07-15

Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRT/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di MANFREDONIA (FG) Acquisto in emergenza N°02 quadri ad inverter da 15 Kw comprensivi di collegamenti e cablaggi in campo e messa in esercizio il tutto asservito alla stazione di equalizzazione. CODICE INTERVENTO: AGDFG0049
Impianto	Impianto depurativo di MANFREDONIA (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 15/06/2016 presso la stazione di equalizzazione dell'impianto depurativo di Manfredonia , sono andati in avaria i due inverter comando pompe asserviti alla stazione di equalizzazione. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto e posa in opera di n° 2 inverter asserviti alla stazione di equalizzazione..
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. – Sostituire apparecchiature fuori servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15/06/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 geom. Giovanni Cagno

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di MANFREDONIA (FG) Acquisto in emergenza N°02 quadri ad inverter da 15 Kw comprensivi di collegamenti e cablaggi in campo e messa in esercizio il tutto asservito alla stazione di equalizzazione con le seguenti caratteristiche tecniche: n°2 quadri ad inverter da 15 Kw, ripristino totale del cablaggio e fornitura in opera delle nuove apparecchiature Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di Lesina Poggio Imperiale nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, TRASPORTO dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco Vs. impianto di depurazione di Manfredonia (FG): Ulteriori Precisazioni: - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno tel. 335.8782852 - fax 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	Telmes – Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Sostituzione di apparecchiatura con caratteristiche idonee alle condizioni di esercizio e stesse potenzialità di quelle attualmente installate al fine di preservare i collegamenti esistenti
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.780,00 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 5.491,00 + I.V.A. 22% (applicato SCONTO 5%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°159 del 15/06/2016 della ditta Telmes srl – SP 231 Km 1,100 – 70026 Modugno (BA)
Allegati	- Preventivo della ditta Telmes srl – SP 231 Km 1,100 – 70026 Modugno (BA)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Auferi

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora