



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 03/08/2016 - 0084031



A  
DIRPR  
SEDE  
IUAM  
SEDE  
GEIRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Servizio di manutenzione specialistica eseguito a marzo, aprile e maggio 2016.
<b>Impianto di depurazione</b>	Turi, Noci, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello e Conversano
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Malfunzionamento di macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Già eseguita.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p>Imp. dep. di TURI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto telecontrollo impianto e messa in funzione</li> </ul> <p>Imp. dep. di NOCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmazione e messa in funzione inverter pompa controlavaggio treno A</li> <li>Ricerca guasto, reset e messa in funzione pompa controlavaggio treno A</li> </ul> <p>Imp. dep. CASTELLANA GROTTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto misuratore di portata trincee, modifica programmazione</li> </ul> <p>Imp. dep. MONOPOLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto centrifuga Pieralisi, ripristino più messa in funzione</li> </ul> <p>Imp. dep. ALBEROBELLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca guasto inverter pompa di sollevamento iniziale;</li> <li>sostituzione n.1 galleggiante, messa in servizio.</li> </ul>

M



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Imp. dep. CONVERSANO: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ricerca guasto inverter pompe di equalizzazione;</li><li>• Reset inverter, messa in servizio.</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, resasi disponibile ad intervenire sebbene il contratto risultasse scaduto.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.530,00 (Millecinquecentotrenta/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	▪ Fogli di lavoro della ditta M2 IMPIANTI
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Vito Labate**

**Il Responsabile AGD**

**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Manager MAT**

**Dott.ssa Francesca Portincasa**