



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 04/08/2016 - 0084531



A
DIRPR
SEDE
IUAM
SEDE
GEIRI
SEDE

Oggetto	Servizio di manutenzione specialistica eseguito a Giugno 2016.
Impianto di depurazione	Polignano a Mare e Monopoli
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Polignano a Mare <ul style="list-style-type: none">Nuovo posizionamento della doccia lava occhi Monopoli <ul style="list-style-type: none">Rottura di una paratoia, corrimano, tubi di aspirazione fanghi supero alla stazione di ricircolo
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (14/06/2016)
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Polignano a Mare <ul style="list-style-type: none">Fornitura e installazione di un pozzetto prefabbricato 80x80 cm e relativo telaio e grigliato zincato di copertura del pozzetto. Monopoli <ul style="list-style-type: none">Fornitura e installazione di una paratoia manuale in acciaio AISI304 800x800 mm con tenuta in propileneN. 2 tubazioni in acciaio AISI304 da DN100 e lunghezza 1,80 mt.Installazione di ringhiera e corrimano
Denominazione della Ditta affidataria	D'ADAMIO S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1752,17 (Millesettecentocinquantadue/17) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	▪ Consuntivo n. 75 e n.76 del 16/06/2016
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile AGD

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Manager MAT,

Ing. Girolamo Vitucci