

Acquedotto Pugliese
I - 02/08/2016 - 0083312



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Riparazione componenti elettromeccaniche del comparto di: acqua di servizio, sedimentazione secondaria, ossidazione, ricircolo fanghi, disidratazione e sollevamento equalizzazione
Impianto	Impianto di depurazione di Martina Franca
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	In data 09/02/2016 l'impianto di depurazione di Martina Franca è stato sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza. I tecnici delegati dal custode giudiziario: ingegneri Antonio De Risi e Angelo Schiavone, hanno disposto di procedere con urgenza al ripristino dei componenti elettrici a servizio del compressore di riserva per la vasca di ossidazione
Motivi dell'emergenza	Disposizioni del custode giudiziario.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte dei Tecnici Delegati dall'A.I.P.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile.
Termini di consegna	30gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio, trasporto, riparazione e rimontaggio di elettro-miscelatori sommergibili, pompe acqua di servizio, carroponete, valvole poli-preparatore e due pompe ricircolo elettromiscelatori pompa sollevamento equalizzazione
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Art.221 comma d) D.Lgs.n°163 del 12/04/2006 – azienda affidataria del servizio di riparazione apparecchiature elettromeccaniche nelle provincie di BR-TA
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	1241+625.05x2+387.5+450+1075+2520+1283 pari a 8206,60€ inclusi oneri della sicurezza ed iva esclusa
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi compatibili col contratto AQP
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento	n. 2151-2205-2214-2252-2253-2260-2261-2306/2016
Allegati	Preventivi sopra indicato.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,80 i.v. Registro delle imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti	
-----------------	---	--	--------------	--

Il Responsabile Area Gestione Servizio Depurazione MAT BR/TA

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082

