



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 16/08/2016 - 0087050



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

Oggetto	Ripristino compattatore griglia della stazione di grigliatura .
Impianto	Impianto di depurazione di Torricella.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del compattatore della griglia della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del compattatore in questione non consente di compattare dal processo depurativo i materiali solidi grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione potrebbe provocare la fuoriuscita del materiale grigliato dai contenitori adibiti alla raccolta.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della macchina per estrazione cilindro usurato, scordonatura culatta e rifacimento saldatura a tenuta, rimontaggio del tutto con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 480,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 16PR094 del 15/07/2016



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo sopra indicato
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.285.573,86 ex. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA G.C.I.A.A. di Bari n. 414092

