

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/10/2019 - 0084910



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria cabina elettrica MT/BT.
Impianto	ISF "Centrale" – Barletta (BT)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Mancata alimentazione causa guasto cabina di media tensione.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio – messa in sicurezza cabina elettrica
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 01/10/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza linea elettrica, scollegamento linea elettrica in arrivo e rimozione celle esistenti, collegamento linea elettrica provvisoria, sostituzione unità arrivo e partenza linea, sost. Cavi MT, zoccolo per posizionamento cavi MT, UPS on-line, collegamento e verifiche di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto – Zona G 6/N int. 15 Z.I. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 25.334,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile

Ing. Christian Tamma



Si autorizza il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

