

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 30/08/2016 - 0089620



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Barletta.
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della centrifuga marca Peralisi – tipo Jumbo 2 a servizio della stazione disidratazione fanghi per avaria del quadro elettrico di comando.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la continuità di servizio della fase di disidratazione e allontanamento dei fanghi e, quindi, la qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti e quadri elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 04/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione di inverter, contagiri e cinghia di trasmissione.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 IMPIANTI – Via V. Loiodice, 77 – Ruvo di Puglia (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.505,90 (quattromilacinquecentocinque/90).
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.






acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 027/16 del 05/04/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Vito Lamuraglia

**Il Responsabile AGD**  
Ing. Nicola Notarnicola

**Si autorizza: Il Manager MAT**  
Dott.ssa Francesca Portincasa