

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 30/08/2016 - 0089648



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: impianto elettrico/antintrusione.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio dell'impianto antintrusione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la copertura antintrusione al fine di scongiurare furti e manomissioni ad apparecchiature. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti e quadri elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17/03/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto elettrico e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di centralina, combinatore, sensori, ecc..
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI – Via V. Loiodice, 77 – Ruvo di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.070,00 (duemilasettanta/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 10% sull'importo totale di € 2.300,00.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 023/16 del 18/03/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

