



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 19/02/2016 - 0018228



A DOPRI

A GESRI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria in emergenza del quadro elettrico generale e del quadro di avviamento elettropompa dell'ISI di Statte "Leucaspidè" |
| Impianto | ISI di Statte "Leucaspidè" |
| U.T. | Taranto |
| Descrizione del disservizio | Avaria del quadro elettrico generale e del quadro elettrico di avviamento elettropompa. |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la regolare erogazione idrica verso l'abitato di Statte e Crispiano. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione da parte di personale AGE |
| Primi interventi adottati | I primi interventi adottati sono stati rivolti a garantire il sollevamento idrico con una elettropompa di caratteristiche inferiori bypassando elettricamente il quadro generale. |
| Termini di consegna | 15 giorni lavorativi |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Opere e forniture per l'avvio provvisorio della stazione di pompaggio, fornitura e posa in opera nel quadro di avvio elettropompa di invertèr da 160 KW identico a quello esistente al fine di ridurre modifiche elettriche al quadro esistente, programmazione dello stesso, fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bt per l'alimentazione di tutte le utenze. |
| Denominazione della Ditta affidataria | - DAGEST SRL |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | - Ditta in grado di avviare in tempi immediati le opere necessarie all'avvio provvisorio della stazione di pompaggio evitando disservizi. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | - € 25.920,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | - L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | - Offerta n. 026/2016 del 11/02/2016 della ditta DAGEST |

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Allegati | - Offerta di cui al punto precedente |
|----------|--------------------------------------|

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.
Ing. Marcello Rainò



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Manutenzione & Engineering
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese
U - 18/02/2016 - 0017935



Spett.le
DAGEST SRL
SP 1 km 0.800
70026 MODUGNO (BA)
Fax: 080/5354531

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza del quadro elettrico generale e del quadro di avviamento elettropompa dell'ISI di Statte "Leucaspide"

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 026/2016 del 11/02/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 25.920,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 15 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Marcello Rainò

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082

