

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 15/06/2016 - 0065046



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento: torcia di combustione biogas e centrale termica di riscaldamento fanghi.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Corato.
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della torcia e della centrale termica.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il funzionamento della torcia per la combustione del biogas in eccesso e della centrale termica per il riscaldamento dei fanghi nella fase di digestione anaerobica. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 09/03/2016 e 12/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato i disservizi.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – interventi già eseguiti.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione componenti elettropneumatici (valvola, strumentazione di sicurezza, centralina, rilevatore di fiamma, trasformatore, relè, ecc.).
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Battista – Via F. Tateo, 27 – Noci (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile e attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.800,00 + 1.650,00 = € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00).



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 21/036 del 21/03/2016 e n. 16/046 del 16/04/2016.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci