

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 15/06/2016 - 0064982



A


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | Stazione di trattamento di sollevamento equalizzazione. |
| Impianto | Impianto depurativo di Corato. |
| U.T. | MAT BA/BAT – AGD BAT. |
| Descrizione del disservizio | Rottura della tubazione di sollevamento del refluo. |
| Motivi dell'emergenza | Garantire l'alimentazione del reattore biologico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione carpenterie presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 25/03/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediata - Intervento eseguito in data 30/03/2016. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Sostituzione di un tratto di tubazione DN 400 in acciaio, n. 1 riduzione 400x300, n. 1 riduzione 300x200, n. 1 riduzione 200x150, n. 1 flangia, n.1 curva a 90° DN 400, ecc. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – Gravina di Puglia (BA). |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 4.618,00 – sconto del 5% - Importo netto € 4.387,00 (quattromilatrecentottantasette/00). |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. |



Pagina 1/2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|---|
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo n. <u>36</u> del 01/04/2016. |
| Allegati | Documento sopra citato. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|---|--|
| Conto Economico | | Investimenti | X | |
|-----------------|--|--------------|---|--|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

