

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/06/2016 - 0064115



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi
Impianto	Impianto depurativo di Canosa.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrifuga per la disidratazione dei fanghi, marca Bargam – modello DF 500 H.
Motivi dell'emergenza	Garantire la disidratazione e l'allontanamento dei fanghi dal processo biologico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16/03/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica causa avaria e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e sostituzione di organi meccanici (perni, cuscinetti, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	Elle Impianti s.r.l. – Via Ceglie, 230 – Martina Franca (TA).

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.225,00 (duemiladuecentoventicinqua/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazione analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo prot. OF/DAR/22 16 del 23/03/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



d'

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

