

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Direzione Servizi Centrali

Acquedotto Pugliese
I - 11/03/2016 - 0027226



Procurement e Tecnici ed Internazionali
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di Bari Est. Manutenzione pompa estrazione supero a servizio del sedimentore finale A 6/2.
Impianto di depurazione	Bari est
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria della pompa estrazione supero a servizio del sedimentore finale A 6/2.
Motivi dell'emergenza	La pompa è necessaria per garantire l'estrazione del fango di supero dal sedimentore A 6/2.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal sig. Gaetano Ruggeri
Primi interventi adottati	Installata pompa di scorta.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione della girante e del kit di manutenzione ed esecuzione del riavvolgimento dell'indotto.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Elettromeccanica Gentile.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore specifico e disponibile ad effettuare la riparazione in tempi brevi nelle more della stipula del nuovo contratto quadro per la riparazione delle apparecchiature.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.599,12 + IVA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza, allineato con il mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Gentile
Allegati	Documento di cui sopra

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	----------

Il Richiedente

Responsabile Coduzione e Manutenzione

Per **(nd) Maraglino Giovanni**



Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa

