



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/05/2016 - 0055996



Prot.

A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo da Andria.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della coclea di estrazione fanghi dalla vasca di accumulo, della coclea di caricamento fanghi sugli automezzi e della vasca di accumulo fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità di servizio della fase di disidratazione e smaltimento dei fanghi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/01/2016, 18/03/2016 e 03/05/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato i disservizi.
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'apparecchiatura per verifica del guasto e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Lavori eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di alcuni organi meccanici alle coclee e alla vasca di accumulo (variante di velocità, riduttore di velocità, giunto di accoppiamento, riduttore traslazione coclea, supporto, cuscinetti, asse di trasmissione, corona dentata, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.570,00 (cinquemilacinquecentosettanta/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 30-16 del 08/04/2016 e n. 32-16 del 04/05/2016.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci