

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/04/2016 - 0036007



Al Direttore Operativo
Alla Direzione Servizi
Centrali Procurement e
Tecnici
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI
Impianto	ISF AREA TERRITORIALE DI BARI - BARI
U.T.	BARI
Descrizione del disservizio	IMPIANTI NON A NORMA
Motivi dell'emergenza	ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI TERRA – MANCATE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER PERSONALE MANUTENZIONE ADDETTO
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/02/2016 segnalazione pervenuta da PROFESSIONISTA INCARICATO DA Questa Società a seguito di ricognizione impianti per rilascio certificazioni impiantistiche e Dichiarazione di Rispondenza ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37 art. 7 comma 6
Primi interventi adottati	Attivazione e ripristino urgente
Termini di consegna	29/02/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione degli impianti fuori norma, f.p.o. di nuovi nodi equipotenziali, connessione agli impianti di terra, morsettiere, barre di rame, minuteria, carpenteria metallica e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettrotecnica Iurino Snc V.le Caduti di Nassiriya, 31/A 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.330,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	-
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	OFFERTA





Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Macro Area Territoriale BARI-BAT
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 05/04/2016 - 0036014



Alla Elettrotecnica Iurino Snc
V.le Caduti di Nassiriya, 31/A
70124 Bari
Fax 0805057093

Oggetto: *Fornitura di beni e servizi per Bari.*
Messa in sicurezza impianti di sollevamento alle vigenti norme in materia di adeguamento impianti ISF Area Territoriale di Bari - Bari.
Importo: € 17.330,50
Codice intervento: CBAOP0825/E

ISF AREA TERRITORIALE DI BARI

Si conferma l'ordine dato per le vie brevi, per l'esecuzione delle prestazioni di:

BARI ISF AREA TERRITORIALE DI BARI	Rimozione degli impianti fuori norma, f.p.o. di nuovi nodi equipotenziali, connessione agli impianti di terra, morsettiere, barre di rame, minuteria, carpenteria metallica e messa in esercizio.
---	---

Resta inteso che prima dell'inizio delle prestazioni, dovrà essere consegnato a questa D.S. apposito POS e PSS ai sensi del D.Lgs 81/08 e che la stessa impresa, sarà produttrice degli eventuali rifiuti.

Il Responsabile AME
Ing. Emilio Ragno

Il Direttore del Servizio
Geom. Massimo De Zio

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. VA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

