



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 26/04/2016 - 0046082



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTCA/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG) Acquisto in emergenza N°02 elettropompe a servizio della stazione di sollevamento iniziale. CODICE INTERVENTO: AGDFG0015
Impianto	Impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 13/04/2016 presso la stazione di sollevamento iniziale dell'impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale, sono andate in avaria le pompe di sollevamento iniziale. Nell'immediato è stata installata una pompa prelevata da altro impianto con l'ausilio della ditta esterna, ed è stata riparata in urgenza una pompa. Il tutto per ripristinare la funzionalità sia pure provvisoriamente dell'impianto. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto di n° 2 pompe asservite alla stazione di sollevamento iniziale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none">- Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;- Mantenimento degli standard di Servizio- Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.- Sostituire apparecchiature fuori servizio.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/04/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 geom. Giovanni Cagno
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG) Acquisto in emergenza N°02 pompe asservite alla stazione di sollevamento iniziale con le seguenti caratteristiche tecniche: Elettropompe Flygt NP 3127.160 MT 437 Potenza nominale 5,9 kw – 400 v – 50 hz – 3 fasi 10 m di cavo subcab 7G 2,5+2X1,5 Corpo poma 150 mm EN 1092-2 tab. 9 Predisposizione valvola di flusso.</p> <p>Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di Lesina Poggio Imperiale nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, TRASPORTO dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco Vs. impianto di depurazione di Lesina Poggio Imperiale (FG):</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI;- l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno tel. 335.8782852 - fax 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Srl - Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Sostituzione di apparecchiatura con caratteristiche idonee alle condizioni di esercizio e stesse potenzialità di quelle attualmente installate al fine di preservare i collegamenti idraulici
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 18.491,00 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 9.245,50 + I.V.A. 22% (applicato SCONTO 50%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°48/0281/2016 del 19/04/2016 della ditta Xylem srl Via N. Tridente,22 – 70125 BARI
Allegati	- Preventivo della ditta Xylem srl Via N. Tridente,22 – 70125 BARI

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufferi

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Girolamo Vitucci