



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 17/12/2015 - 0127913



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di produzione aria per trattamento biologico
Impianto	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria di un motore elettrico al servizio della stazione di produzione aria per trattamento biologico, marca Siemens, modello 1LG4206-2AA60-Z, matricola UC0306/43915003IMB330
Motivi dell'emergenza	Garantire la corretta fornitura di aria al trattamento biologico per garantire la qualità del refluo effluente Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26/10/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della macchina ed attivata officina immediatamente disponibile
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Trasporto in officina; Consegna all'impianto; Rimozione e recupero motore dall'impianto; Smontaggio in officina, verifica componenti, sostituzione ricambi e collaudo; Riavvolgimento Kw 30; Posa in opera all'impianto;
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile – Via par Mottola s.n. – Noci (BA).

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.314,00 (milletrecentoquattordici/00).
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 1943/2015 del 26/11/2015.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

