



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Acquedotto Pugliese
U - 08/04/2016 - 0037535



Oggetto	Ripristino griglia a pettine rotante Huber modello Ro1 600/6.
Impianto	Impianto di depurazione di Cisternino (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La griglia come indicato in oggetto risulta fuori servizio data la notevole usura di diversi componenti della stessa causando così il totale blocco della macchina.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della griglia in questione non consente di estromettere dal processo depurativo i materiali grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione può causare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 e compromette il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 04/02/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino di griglia a pettine rotante Huber modello Ro1 600/6 matr AB288719-290111
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile - Via per Mottola s.n. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Officina autorizzata e specializzata Huber.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.948,90+IVA

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Elettromeccanica Gentile n.2041/2016 del 17/02/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Fabrizio D'Andria

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br
Ing. Marcello Rainò

Acquedotto Pugliese
U - 08/04/2016 - 0037535



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,80 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

833 9801
BUREAU VERITAS
Certification



SINGERT