acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Prot. N. 79135
del 21.07.2016

DIREZIONE OPERATIVA
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
Macro Area Territoriale AV/FG
Area Gestione Esercizio Depurazione

Foggia, lì

Alla Direzione DIRRI/GEIRI
Sede

Alla Direzione IAUAM
Sede

Alla Direzione DIRPR
Sede

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto: Impianto depurativo di FOGGIA (FG)
Acquisto in emergenza N °1 avviatore graduale "soft-start" a servizio della coclea sollevamento iniziale compresa assistenza al montaggio.
CODICE INTERVENTO: AGDFG0067
Trasmissione verbale di somma urgenza e documentazione tecnica.

Con riferimento all'oggetto si trasmette, secondo Procedura Gestionale S.Q. PG 3.21 par. 5.2.3, il verbale di somma urgenza, correlato della documentazione tecnica allegata, redatto in data 08/02/2016, per l'apertura dell'Ordine Interno SAP.

Si allega:
- Verbale di somma urgenza (redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010)
- Perizia Estimativa (redatta ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e art. 125 del D.lgs. 163/2006);
- Analisi dei prezzi;
- Offerta economica della ditta CS Elettromeccanica - Foggia;

Si precisa che l'intervento riveste carattere di somma urgenza per cui sono state avviate le procedure per la realizzazione dei lavori, da contabilizzare come investimento per l'anno 2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Nicola Tselikas

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 79135
del 21.07.2016

Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	**Impianto depurativo di FOGGIA (FG)** **Acquisto in emergenza N °1 avviatore graduale "soft-start" a servizio della coclea sollevamento iniziale compresa assistenza al montaggio.** **CODICE INTERVENTO: AGDFG0067**
Impianto	Impianto depurativo di FOGGIA (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 06/07/2016 presso la **stazione di sollevamento iniziale** dell'impianto depurativo di Foggia si è verificato l'avaria al quadro soft start asservito alla coclea sollevamento iniziale. A seguito di verifiche effettuate dalla squadra specialistica il ripristino delle apparecchiature risulta vano ed antieconomico, per eccessiva vetustà delle componenti e per la limitata vita residua utile delle apparecchiature stesse a seguito delle riparazioni. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto di n° 1 soft-start con assistenza al montaggio (il montaggio verrà effettuato dalla specialistica)..
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/07/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 Antonio Princigalli
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	**Impianto depurativo di FOGGIA (FG)** **Acquisto in emergenza N °1 avviatore graduale "soft-start" a servizio della coclea sollevamento iniziale compresa assistenza al montaggio.** **Caratteristiche e dimensioni:** N°1 avviatore graduale marca ABB tipo PSTX142-600-70 **Condizioni fornitura:** Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Foggia ed assistenza al montaggio nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di Foggia: **Ulteriori Precisazioni:** - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: Rag. Antonio Princigalli - fax 080 2344611.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica CS - FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti similari di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.300,00 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	**€ 2.300,00 + I.V.A. 22%**
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°080 del 14/07/2016 della Elettromeccanica CS - FOGGIA
Allegati	- Preventivo della ditta Elettromeccanica CS - FOGGIA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora