acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 03/08/2016 - 0083918

A
DIRPR
SEDE
IUAM
SEDE
GEI RI
SEDE

Oggetto	Servizio di manutenzione specialistica eseguito a Febbraio 2016.
Impianto di depurazione	Alberobello
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Fermo centrifuga Pieralisi
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata e messa in esercizio della seconda centrifuga.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzioni e fornitura di componenti della centrifuga
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della macchina e disponibile ad intervenire tempestivamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.120,16 (Millecentoventi/16) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Come da Bolla n. 649432 del 29/02/2016 della ditta PIERALISI MAIP S.p.A.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x		**Investimenti**		

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Labate

Il Responsabile AGD Bari fino al 03/03/16

Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa