

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/11/2019 - 0094167



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

- Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Margherita di Savoia – Manutenzione straordinaria della stazione di grigliatura fine dei reflui affluenti all'impianto.
Impianto di depurazione	ID Margherita di Savoia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo per avaria del filtro coclea a servizio della stazione di grigliatura fine.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto trattamento di grigliatura dei reflui al fine di preservare il funzionamento delle pompe ed evitare intasamenti delle annesse tubazioni.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20/06/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria del filtro coclea installato presso la stazione di grigliatura fine mediante prelievo da impianto e ricovero della macchina in officina specializzata, sostituzione di cestello vaglio, di elettrovalvola, di motore trifase da 1,5 kW e di un set di spazzole e rimontaggio della macchina presso impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	BIOTEC S.r.l. – Via Oliere e Saponerie Meridionali, 51 – 70056 Molfetta (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.800,00 – sconto 300,00 €
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta del 04/09/2019



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**