

**acquedotto
pugliese**
 l'acqua, bene comune
INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
 Par. 5.5 PG 3.02
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi
 Taranto,

Acquedotto Pugliese
I - 08/06/2016 - 0062424



Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino funzionalità del PC di supervisione e del collegamento al PLC Master.
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie-Monteiasi.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del PC di supervisione dell'impianto e del collegamento al PLC Master.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del PC di supervisione non consente il funzionamento di tutte le principali apparecchiature dell'impianto in automatico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di alimentazione, cpu ed hd del PC; ripristino software sistema operativo e SCADA; test e verifiche eseguite in campo.
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER – Via S. Caterina 31, – 70124 Bari (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.800,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n. 161013/RR del 05/04/2016
Allegati	Consuntivo sopra indicato

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
 Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono: +39.080.5723111 - www.aqp.it
 Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
 C.F. e P. IVA 00347000721 REA C.G.I.A.A. di Bari n. 414092





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone