

W 12570

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Investimenti
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	<i>Acquedotti di adduzione primaria vettore Pertusillo – Sfiato libero Torrino di Ginosa - Lavori di riparazione di numero tre perdite sulla condotta del diametro ϕ 300 in agro di Ginosa (Ta).</i>
Impianto	<i>Sfiato libero tubazione in acciaio ϕ 300 – 400.</i>
U.T.	<i>DOPAP – VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto del Pertusillo.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 50 l/sec.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>04 Marzo 2016 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Scavo per la ricerca perdita</i>
Termini di consegna	<i>09 marzo 2016</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Inserimento di numero 2 pezzi speciale (carterino) in acciaio sulla condotta sfiato libero e sostituzione di tratto di condotta ϕ 400.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 16.159,60</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i>
----------	---


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente



Il Responsabile VESAP



Si autorizza: Il DIRETTORE DOPAP

