



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 24/05/2016 - 0056901



Oggetto	Impianto di depurazione di Giovinazzo Riparazione di una pompa sommergibile marca Caprari Tipo KCM 1L
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Giovinazzo
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria della pompa per basso isolamento statorico e parti meccaniche
Motivi dell'emergenza	Pompa necessaria per il funzionamento della stazione di equalizzazione liquami
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'operatore Fasano Paolo
Primi interventi adottati	Attivata la pompa di scorta e Invio della pompa presso officina specializzata
Termini di consegna	10gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della pompa e sostituzione di cuscinetti, tenute meccaniche kit di ricambio , olio isolante, tubi guida e riavvolgimento dell'indotto da 4 kw poli 6
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile Via per Mottola s.n. 70015 Noci Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella riparazione delle pompe ed essendo la MAT priva di contratto quadro per la riparazione delle apparecchiature
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1496,48+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Intervento eseguito in somma urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è eseguito in emergenza



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	Preventivo n. 2153/16 del 29.04.2016l
-----------------	---------------------------------------

Intervento ascrivibile

Conto Economico		X	Investimenti		
------------------------	--	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager MAT

Giovanni Vitucci