



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/01/2020 - 0003509



Prot.


Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Trinitapoli – Manutenzione gruppo elettrogeno, valvole di intercettazione combustibile, pulsante di sgancio corrente elettrica e impianto di illuminazione interna e di emergenza.
Impianti di depurazione	Trinitapoli
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Mancata ottemperanza agli adempimenti di legge previsti dall'attuale normativa antincendio.
Motivi dell'emergenza	Garantire le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante controlli e verifiche periodiche su attrezzature antincendio attesa anche la verifica di Ente Certificatore esterno.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'RCM Nicola Ricco in data 14/10/2019.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione del gruppo elettrogeno di emergenza mediante sostituzione di olio motore, filtro olio, pre-filtro, filtro carburante, elemento filtro comb., filtro acqua e filtro aria; manutenzione dell'impianto di illuminazione interna e di emergenza mediante sostituzione di n. 1 lampada stagna, n. 4 interruttori e n. 2 centrale stagn. per emergenza con pulsante e vetro.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona G 6/N int. 15 – Zona Industriale – 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore prontamente disponibile ad eseguire gli interventi richiesti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.116,00 (duemilacentosedici/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta applica uno sconto del 15% sul costo dei materiali
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapportino/consuntivo di lavoro N. 063/19 del 31/10/19
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
------------------------	-------------------------------------	---------------------



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

**Il responsabile di
Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco
Nicola Ricco

[Signature]
**Il Richiedente e Responsabile AED
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Si autorizza il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**
[Signature]