

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 29/12/2015 - 0130922



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|--|
| Oggetto | Impianto di depurazione di Giovinazzo. Manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno di emergenza. |
| Impianto di depurazione | Giovinazzo |
| Area | Bari |
| Descrizione del disservizio | Femo del gruppo elettrogeno di emergenza a causa della avaria della scheda elettronica di comando. |
| Motivi dell'emergenza | L'intervento risulta necessario al fine di garantire il funzionamento delle apparecchiature alimentate dal gruppo elettrogeno di emergenza in caso di assenza di energia elettrica all'impianto. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Disservizio riscontrato dall' RCM Giovanni Maraglino |
| Primi interventi adottati | Messa in sicurezza del gruppo elettrogeno. Richiesta di intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Intervento eseguito |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura e posa in opera di nuova scheda di controllo gruppo elettrogeno e intervento di interfacciamento della stessa con il quadro elettrico. |
| Denominazione della Ditta affidataria | M2 Impianti |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata nel settore ed immediatamente disponibile ad intervenire visto il carattere di urgenza dell'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 3.108,00 |

62



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | |
|---|---|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo in relazione ad interventi simili e visto il carattere di urgenza dell'intervento. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | consuntivo n. 33 del 22/10/2015 |
| Allegati | consuntivo n. 33 del 22/10/2015 |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|
| Conto Economico | | Investimenti | X | |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. *Maraglino Giovanni*

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

D'ORDINE

Elena Bergamasco