



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/02/2016 - 0016888



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo da Corato.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea estrazione fanghi della vasca di accumulo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare l'allontanamento dei fanghi disidratati dal processo depurativo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/12/2015 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'apparecchiatura per verifica causa avaria e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Lavori eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione coclea estrazione fanghi previa sostituzione di n. 1 supporto marca SKF – tipo UFC 45..
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 378,80 (trecentosettantotto/80).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Scheda tecnica di lavoro n. 110 del 15/12/2015.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

