



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
1 - 16/02/2016 - 0016861



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Stazione di trattamento di miscela areata e grigliatura.
Impianto	Impianto depurativo di Minervino.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Riparazione e/o sostituzione di carpenterie metalliche.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento delle stazioni di trattamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25/01/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica disservizi e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione corpo pompa con riporto di materiale in ghisa e sostituzione di un tratto di tubazione di mandata della miscela areata; riparazione griglia automatica con saldature e raddrizzamento parti deformate.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Bartetta, 68 – Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 910,00 (novecentodieci/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 06-16 del 26/01/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Fortincasa**

