



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 24/02/2020 - 0014687




Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di coadiuvanti chimici di processo a base di sali di alluminio eseguita a gennaio 2020.
Impianto di depurazione	ID Vari
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Innalzamento dei livelli di torbidità nei reflui in uscita e valori del fosforo superiori ai limiti consentiti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti allo scarico dei reflui depurati e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/12/19 – Disservizio comunicato dagli RCM Sigg. Vito Padovano e Nicola Ricco.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: ➤ Kg. 21.000 di PAC sol. 18% ➤ kg. 1.300 di Ecofloc AS
Denominazione della Ditta affidataria	Bierrechimica S.r.l., Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice di prodotti altamente performanti che ci ha consentito di raggiungere dei buoni risultati in termini di abbattimento del fosforo e di sedimentabilità dei fanghi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.794,50 (quattromilasettecentonovantaquattro/50) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di prodotto fornito ed ai risultati conseguiti.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	FT 2020 – CV 000149 del 30/01/2020
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**I Responsabili di
Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

Sig. Nicola Ricco

**II Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**