



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 05/08/2016 - 0084995



A
DIRPR
SEDE
IUAM
SEDE
GEIRI
SEDE

Oggetto	Servizi di manutenzione specialistica eseguiti tra Giugno e Settembre 2015.
Impianto di depurazione	Locorotondo, Monopoli e Castellana Grotte
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento impianti antintrusione e sistemi condizionatori aria cabina MT/BT
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Locorotondo: • Sostituzione rilevatore di movimento • Ripristino filtri e gas condizionatore cabina MT/BT Monopoli: • Ripristino funzionamento condizionatore e aspiratore aria, cabina MT/BT Castellana Grotte: • Sostituzione di alimentatore e batteria, rivelatore doppia tecnologia, tastiera LCD, interfaccia GSM e ripristino, del sistema antintrusione
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3212,00 (Tremiladuecentododici/00) + IVA

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	▪ Consuntivi Settembre 2015 della ditta L.M. Tecnologie
Allegati	Consuntivi di settembre 2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD Bari

fino al 03/03/2016

Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza: Il Responsabile di commessa

Dott.ssa Francesca Portincasa

