

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2016 - 0019182



Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Internazionali
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Internal Auditing
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|--|
| Oggetto | Lavori urgenti per la rifunionalizzazione della linea torcia biogas |
| Impianto di depurazione | Putignano |
| Area | Bari |
| Descrizione del disservizio | Ostruzioni delle tubazioni in ferro del biogas dovute a ossidazione interna |
| Motivi dell'emergenza | Possibili perdite di biogas. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Disservizio rilevato dal Responsabile di conduzione dell'impianto |
| Primi interventi adottati | Non sono possibili interventi provvisori, per cui è stata effettuata un'indagine di mercato tra ditte specializzate per l'esecuzione dei lavori occorrenti. |
| Termini di consegna | 30 giorni dall'ordine. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Realizzazione di nuove tubazioni delle linee biogas tra i digestori, il gasometro e la torcia, in PEAD nei tratti interrati ed in acciaio inox nei tratti aerei. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Impiantistica Mangini - Putignano (BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Migliore offerta a seguito di indagine di mercato. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 56.850,00 + I.V.A. |

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | |
|--|---|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta ditta Impiantistica Mangini del 15/02/2016 |
| Allegati | N. 2 offerte pervenute (ditte Impiantistica Mangini e Tek.Metal). |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e manutenzione

P. Ind. Vito Labate



Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa

