

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 24/08/2016 - 0088383



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)


SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento coclea di sollevamento liquame all'equalizzazione.
Impianto	Impianto depurativo di Andria
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio di una delle due coclee di sollevamento marca Siemens – tipo Z148PX.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità di servizio dell'impianto depurativo al fine di garantire la qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti e apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Revisione del riduttore con sostituzione di ingranaggi e cuscinetti.
Denominazione della Ditta affidataria	FOR. MEC. s.r.l. Officine Meccaniche – Contrada Lamapaola – ANDRIA.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.805,00 (duemilaottocentocinque/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 15% sull'importo totale di € 3.300,00.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 13/06/2016
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci





IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI _ANDRIA_

Ordine Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n. _____ del _____

Oggetto intervento _MANUTENZIONE MOTORIDUTTORE SIEMENS TIPO Z148PX PER COCLEA SOLLEVAMENTO ACQUE_

Ditta esecutrice _FOR.MEC. S.R.L._

Riferimento Rapporto Lavori allegati _D.D.T. N° 427/16 DEL 13-06-2016_

</									