



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 30/08/2016 - 0089683



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: digestione anaerobica fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della stazione di digestione anaerobica dei fanghi a causa dell'avaria del compressore biogas.
Motivi dell'emergenza	Garantire il funzionamento del compressore biogas per l'agitazione dei fanghi nella fase di digestione anaerobica. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 27/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione apparecchiature (valvole a sfera, manometri, relè a zoccolo, ecc.) prova di funzionamento del compressore e dei dispositivi di sicurezza.
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Battista – Via F. Tateo, 27 – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile e attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.100,00 (duemilacento/00).

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 02/056 del 02/05/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa





Spett.le

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
V.le V.E. Orlando snc.
70123 BARI

PUTIGNANO : 02/05/2016

C.A. Ing. Nico Notarnicola - Vito Lamuraglia

OFFERTA n°: 02/056

OGGETTO: Riparazione specialistica del compressore biogas del digestore, presso impianto depurativo di Bisceglie.

Come da Vs. richiesta del 27/04/2016 , per la riparazione della macchina in oggetto, il 28/04/2016 è stato effettuato il ripristino del funzionamento del compressore biogas.

Lavori eseguiti:

- Lavaggio e pulizia completa del filtro a ghiaia, presente sulla linea d'aspirazione;
- Lavaggio e pulizia completa del filtro a candela, presente sulla linea d'aspirazione;
- Modifica cablaggio elettrico di avviamento compressore ,per inserire le sicurezze di bordo macchina
- Sostituzione della strumentazione e apparecchiature bloccate
- Avviamento del compressore e prove di intervento delle sicurezze

Materiale utilizzato

D.d.t. n. 15/16 del 02/05/2016

- N.5 valvole a sfera inox 1/2";
- N.3 valvole a sfera inox 3/4";
- N.5 manometri gas 0-600 mbar;
- N.3 relè a zoccolo 110 V a sicurezza del compressore;
- N.3 porta lampada da quadro;
- N.1 pulsante N.C. da quadro;

PREZZO A CORPO € 2.100,00 + IVA

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
IMPIANTISTICA MANGINI
di MANGINI BATTISTA
Via F. S. Tateo, 27
70017 PUTIGNANO (BA)
C.F. MNG BTS 52E30 H096J
P.IVA 02157860723