

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 25/08/2016 - 0088727



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: centrale termica per riscaldamento fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrale termica.
Motivi dell'emergenza	Garantire il funzionamento della centrale termica per il riscaldamento dei fanghi nella fase di digestione anaerobica. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – interventi già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione apparecchiature allo bruciatore presente in centrale termica (sonda rilevazione fiamma, trasformatore d'accensione, candelette, termostati, ecc.).
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Battista – Via F. Tateo, 27 – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile e attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3,200,00 (tremiladuecento/00).

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 28/066 del 28/06/2016.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci





Acquedotto Pugliese
E - 25/08/2016 - 0088725



Spett.le

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
V.le V.E. Orlando snc.
70123 BARI

PUTIGNANO : 28/06/2016

C.A. Ing. Nico Notarnicola - Vito Lamuraglia

OFFERTA n°: 28/066

OGGETTO: Nota spesa dei lavori effettuati, per la riparazione del bruciatore, presso impianto depurativo di Bisceglie.

Come da Vs. richiesta del 23/06/2016 si è provveduto in data 24/06/2016 al ripristino della funzionalità centrale termica presso l'impianto in oggetto, con la sostituzione del sotto indicato apparecchiature:

- N. 1 Sonda per rivelazione fiamma
- N. 1 Trasformatore di accensione 9000V a due poli
- N. 1 coppia di candelette in ceramica per accensione fiamma pilota
- N. 1 termostato di sicurezza omologato INAIL
- N. 1 termostato di regolazione prima e seconda fiamma
- N. 1 valvola di sicurezza per gas

PREZZO A CORPO € 3.200,00 + IVA

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
IMPIANTISTICA MANGINI
di MANGINI BATTISTA
Via F. S. Tateo, 27
70017 PUTIGNANO (BA)
C.F. MNG BTS 52E30 H096J
P.IVA 02157860723