

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 08/06/2016 - 0062480



DIRPR
Procurement e Tecnici
SEDE

IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

GEIRI
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura Manutenzione straordinaria di un aereatore sommerso, una pompa di ricircolo miscela aereata e di un motore elettrico
Impianto di depurazione	Altamura
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria delle apparecchiature elettromeccaniche a causa della rottura di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Responsabile di Conduzione e Manutenzione Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Interessata ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione in officina per sostituzione cuscinetti, tenute, riavvolgimento motore e lavori accessori
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e pronta ad intervenire su chiamata
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14.704,00 + IVA Electra Service S.r.l.




INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza - Sconto 30-40% sul listino ricambi
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) - Tek.Metal	Preventivi N° 1500141- 1500144 e 1500145 del 3 set 2015
Allegati	Documenti come sopra

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. chim. Luca Picciallo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza: Il Responsabile di commessa
Dott.ssa Francesca Portincasa

